

公告附表四-健康社會住宅內商業設施承租戶 應提供本局申請綠建築標章文件

核准文號：112年 7 月 27 日北市都企字第1123051569號

- 一、承租戶應於完成室內裝修作業正式營業日前將下列表附資料一份送交本局彙辦。申請綠建築標章階段如經通知應辦理補正，應於接獲本局通知5日內備齊提供資料。
- 二、外觀立面開窗尺寸位置、外牆材質勿擅自變更。
- 三、空間裝設之分離式個別空調，單一室外機應小於5HP，併已設置具一級效能標章的機種；若設置大於5HP之個別空調或VRV 系統中央空調，應檢附具空調技師簽證之空調節能計算書，且應符合 EAC、COP、CSPF 等之效能基準。
- 四、個別空間勿任意增加照明密度、燈具瓦數、變更燈具種類、變更設置間接照明。

天花板燈具配置圖(※. dwg)
天花板燈具配置圖(※. pdf)
燈具出廠證明
燈具節能標章影本
空調設備配置圖(※. dwg)
空調設備配置圖(※. pdf)
空調設備型錄
空調設備出廠證明
主機銘牌照片
空調設備節能標章影本

項次	提供資料	是否提供 ○X	條件限制	備註
(一) 日常節能指標-照明				
	1. 照明燈具(含採用燈管)規格型錄。		1.每米平方照明燈具設計須小於8.39W 以下。	1.照明燈具平面圖必須於現場一致。
	2. 照明燈具平面圖(須標示瓦數、規格等)。提供 CAD 檔及 PDF 檔			
	3. 照明燈具完工數量證明。(小包需蓋章)。			
	4. 室內各種燈具照片一張。			
(二) 日常節能指標-空調				
	1. 中央空調節能計畫書(含空調技師簽證)。		1.空調系統節能效率EAC 須小於 0.69 以下。	1. 空調平面圖必須於現場一致。 2. 空調室外機近照須照到完整清晰的銘牌照片。
	2. 空調平面圖。			
	3. 空調各機型型錄。			
	4. 空調昇位圖。			
	5. 空調節能 EAC 計算。			
	6. 空調室外機各機型照片(遠近各一張)。			
(三) 室內環境指標-綠建材				
	1. 室內裝修材料表。		1.室內空間施工範圍內所使用綠建材比例須大於 45%以上。	1.標章證書不可過期，須在有效期限內。
	2. 綠建材標章證書。			
	3. 綠建材完工數量證明。(小包需蓋章)。			
	4. 各種綠建材施作完工照片一張。			